Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-экспертная служба» (ИЛ ООО «ИЭС»)
121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru, ИНН 7730686000, ОГРН 1137746393575
Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21НУ79, дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва «28» июля 2026 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Красильниковым М.В.
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Механик»
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представителя владельца лифта ТСН «НИКА» председатель правления Алексеев М.Ю.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.) 238706/102

Адрес установки: МО, г.п. Одинцово, с. Ромашково, ул. Никольская, д. 2, корп. 3.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные).~~

~~4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~

Таблица 1

Номер результата проверки	**Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А**	**Обозначение нормативного документа**
	Отметка об устранении дефектов*	
	_____ _____ _____ (дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	

* Заполняет специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов.

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Освещенность в шахте лифта в зоне размещения оборудования менее 200 лк	п. 5.5.6.12 ГОСТ Р 53780-2010	до 30.08.2026
* Заполняется в формате - до "____"_____20___г.			

Рекомендации

Продолжить использование лифта по назначению

Специалист ООО «ИЭС» Специалист _____ / Красильников М.В./
(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта ТСН «НИКА» _____ / Алексеев М.Ю./
(подпись) (Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

_____ / Нечаев Д.М./
(подпись) (Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-экспертная служба» (ИЛ ООО «ИЭС»)
121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru, ИНН 7730686000, ОГРН 1137746393575
Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21НУ79, дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва «28» июля 2026 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Красильниковым М.В.
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Механик»
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представителя владельца лифта ТСН «НИКА» председатель правления Алексеев М.Ю.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.) 238704/101

Адрес установки: МО, г.п. Одинцово, с. Ромашково, ул. Никольская, д. 2, корп. 3.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные).~~

~~4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов*	
	_____ _____ _____ (дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	
* Заполняет специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Освещенность в шахте лифта в зоне размещения оборудования менее 200 лк	п. 5.5.6.12 ГОСТ Р 53780-2010	до 30.08.2026
* Заполняется в формате - до "____"_____20___г.			

Рекомендации

Продолжить использование лифта по назначению

Специалист ООО «ИЭС» Специалист _____ / Красильников М.В./
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта ТСН «НИКА» _____ / Алексеев М.Ю./
(подпись) (Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

_____ / Нечаев Д.М./
(подпись) (Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-экспертная служба» (ИЛ ООО «ИЭС»)
121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru, ИНН 7730686000, ОГРН 1137746393575
Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21НУ79, дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва «28» июля 2026 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Красильниковым М.В.
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Механик»
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представителя владельца лифта ТСН «НИКА» председатель правления Алексеев М.Ю.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.) 238704/102

Адрес установки: МО, г.п. Одинцово, с. Ромашково, ул. Никольская, д. 2, корп. 3.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные).~~

~~4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~

Таблица 1

Номер результата проверки	**Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А**	**Обозначение нормативного документа**
	Отметка об устранении дефектов*	
	_____ _____ _____ (дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	

* Заполняет специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов.

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Освещенность в шахте лифта в зоне размещения оборудования менее 200 лк	п. 5.5.6.12 ГОСТ Р 53780-2010	до 30.08.2026
* Заполняется в формате - до "____"_____20___г.			

Рекомендации

Продолжить использование лифта по назначению

Специалист ООО «ИЭС» Специалист _____ / Красильников М.В./
(подпись, печати) (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта ТСН «НИКА» _____ / Алексеев М.Ю./
(подпись) (Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

_____ / Нечаев Д.М./
(подпись) (Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-экспертная служба» (ИЛ ООО «ИЭС»)
121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru, ИНН 7730686000, ОГРН 1137746393575
Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21НУ79, дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва «28» июля 2026 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Красильниковым М.В.
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Механик»
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представителя владельца лифта ТСН «НИКА» председатель правления Алексеев М.Ю.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.) 238706/101

Адрес установки: МО, г.п. Одинцово, с. Ромашково, ул. Никольская, д. 2, корп. 3.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные).~~

~~4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов*	
	_____ _____ _____ (дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	

* Заполняет специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов.

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Освещенность в шахте лифта в зоне размещения оборудования менее 200 лк	п. 5.5.6.12 ГОСТ Р 53780-2010	до 30.08.2026